

ВОПРОС

Какова охранная зона КЛ-0,4Кв?

ОТВЕТ

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования определен Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Для КЛ-0,4 Кв это участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими с обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 1 м. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут привести к их повреждению, а также повлечь нанесение экологического ущерба. Более полную информацию об использовании охранной зоны смотри в Постановлении Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.