

ВОПРОС

Строительно- монтажное управление занимается строительством, реконструкцией и ремонтом ВЛ- 0,4кВ; ВЛ-35 кВ, а также производство работ в охранных зонах данного вида ВЛ. Естественно, при производстве данного вида работ не обойтись без таких рабочих специальностей как: крановщик, механизатор (экскаватор, бульдозер, БКМ и т.п.), разнорабочие, стропальщики и т.д. Суть вопроса: Какую запись в удостоверении по электробезопасности в графе «Допущен к работе в электроустановках напряжением» до 1000В или до и выше 1000В; должен иметь данный персонал и почему (НД с ссылкой на пункт) и в графе «в качестве»: электротехнологический персонал или ? т.е. в качестве какого персонала будет допущен данный персонал.

ОТВЕТ

Работы по строительству, реконструкции и ремонту ВЛ любого класса напряжения, а также работы в охранных зонах линий электропередачи, должны быть организованы в соответствии с требованиями гл. 12 «Организация работ командированного персонала» и гл. 13 «Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи» Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М -016-2001, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 163 и выполняются электротехническим персоналом.

Для персонала, выполняющего перечисленные работы в электроустановках, в графе «допущен ... в качестве» следует указывать:

- административно-технический персонал (для лиц, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений и быть ответственным руководителем работ);
- ремонтный персонал (для остальных работников).