

ВОПРОС

На строительной площадке электрогазосварщики сваривают арматуру каркаса фундаментной плиты, закладные детали железобетонных конструкций ручной дуговой сваркой. Необходима ли аттестация сварщикам по НАКС на 1 уровень и является ли строительство жилых домов опасным производственным объектом?

ОТВЕТ

Жилые дома не относятся к опасным производственным объектам. Требования Ростехнадзора к аттестации сварщиков на 1 уровень по группе технических устройств СК (строительные конструкции) распространяются на сварщиков выполняющих работы на опасных производственных объектах подконтрольных органам Ростехнадзора. «Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки)» утверждён Научно-техническим Советом НАКС протокол № 17 от 20 марта 2007 г.