

ВОПРОС

Является котельная на дровах тепловой мощностью 600 кВт опасным производственным объектом? Если нет, то на какой закон и пункт можно сослаться.

ОТВЕТ

Котельная на дровах мощностью 600 кВт не является опасным производственным объектом, если на ней эксплуатируются водогрейные котлы с температурой воды до 115°С., или паровые котлы с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²). Приложение 1, пункт 2, Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.