

ВОПРОС

Какое допустимое количество кислородных баллонов на ОПО можно применять без регистрации?

ОТВЕТ

Регистрация ОПО не зависит от количества кислородных баллонов применяемых на нем. Она зависит от количества опасных веществ, обращающихся на объекте, классифицируются в соответствии с приложением 2 Федерального закона № 116-ФЗ. При определении количества опасного вещества, обуславливающего отнесение объекта, на котором оно обращается, к категории опасного производственного объекта, необходимо учитывать все его количество, учитывая не только емкостное оборудование, но также трубопроводы для его транспортировки.