ВОПРОС

На основании пункту 214 ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», котлы транспортабельных (передвижных) установок (за исключением подлежащих учёту в ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности) подлежат учёту в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации. При этом должна ли быть отметка (печать, штамп) представителя Ростехнадзор в паспорте котла паровой установки?

ОТВЕТ

Отметка (печать, штамп) представителя Ростехнадзора в паспорте котла паровой установки подлежащей учёту в органах Ростехнадзора не требуется.