

ВОПРОС:

Подлежат ли проекты общедомового теплосчетчика и автоматического узла регулирования экспертизе промышленной безопасности в обязательном порядке?

ОТВЕТ:

В соответствии с пунктом 2.4.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003 № 4358, монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту. Так как теплосчетчик и автоматический узел регулирования не являются опасным производственным объектом, экспертиза промышленной безопасности проекта общедомового теплосчетчика и автоматического узла регулирования не требуется.