

ВОПРОС:

Необходима ли для допуска в эксплуатацию общедомового теплосчетчика и автоматического узла регулирования экспертиза промышленной безопасности?

ОТВЕТ:

Счетчик и автоматический узел регулирования температуры теплоносителя системы отопления не является опасным производственным объектом, экспертиза промышленной безопасности не требуется.